



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307714032

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正智能电器有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

产品名称和系列、型号、规格

具有远程控制功能的塑料外壳式断路器
TGB2D-80R BLE、TGB2D-80R 485；参数详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 10 月 28 日 有效期至：2029 年 10 月 27 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307714032

证书附页：第 1 页 共 1 页

TGB2D-80R BLE、TGB2D-80R 485；

Ue: AC230V(1P、1P+N、2P)、AC400V(3P、3P+N、4P)；

DC48V(1P 外形、2P 外形、3P 外形、4P 外形)；

Ui: 690V; Uimp: 6kV;

In: 10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A;

过电流脱扣器型式：热磁式；

选择性类别：A；

Ics=Icu:6kA;

极数：AC: 1P、1P+N、2P、3P、3P+N、4P (N 极可开闭,其他均为保护极,适用于隔离用)、

DC: 1P 外形、2P 外形、3P 外形、4P 外形 (N 极可开闭,其他均为保护极,适用于隔离用);

交流频率适用于: 50/60Hz;

开关模式: 远程合分; 远程控制信号模式: 通信协议模式;

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司